DATI TECNICI FUNZIONALI

PISTA DI LAVORO

TIPO PISTA

PIAZZOLE

ALLARGAMENTI

STRADE DI ACCESSO PROVVISORIE

IMPIANTI

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE
PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 64.0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M.17/04/2008

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
FASCE TERMORESTRIGENTI C50 PRIMER (A.07.10.02)

DATI GENERALI
DA PROGR. Km 0+000 A 13+809 L=13809.00 m DN 300 SP 9.5 [12"]
DA PROGR. Km 13+809 A 13+826 L=17.00 m DN 300 SP 9.5 [12"] ESISTENTE (C.T. 4500230)
DA PROGR. Km 13+826 A 13+832 L=6.00 m (IN PROGETTO DA ALTRA OPERA C.T. 9112409) DN 300 SP 9.5 [12"]
DA PROGR. Km 13+832 A 14+068 L=236.00 m DN 300 SP 9.5 [12"] ESISTENTE (C.T. 4500230)
DA PROGR. Km 14+068 A 17+434 L=3366.00 m DN 300 SP 9.5 [12"]

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 17175.00 m.

FASE EMISSIONE Costruzione

PLANIMETRIA 1:2000

LEGENDA

PISTA DI LAVORO RISTRETTA (5.0 / 9.0) — PISTA DI LAVORO NORMALE (7.0 / 9.0) — Pista di lavoro

A — Allargamenti pista di lavoro

S — Strade di accesso provvisorie

P — Piazzole provvisorie per i materiali



COROGRAFIA SCALA 1:200.000

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.

Nei Comuni di VAZZOLA, SAN POLO DI PIAVE, ORMELLE, PONTE DI PIAVE, SALGAREDA

Rev.	Data	Descrizione	Disegn.	Contr.	Approv.
4	18/09/2020	EMISSIONE PER COSTRUZIONE - AGGIORNAMENTO AREA DI OCCUPAZIONE P186-P187, P191-P192 E INSERIMENTO TRIVELLAZIONE P142 - P143	RIGHI A.	BATTISTI	LUMINARI
3	29/05/2020	EMISSIONE PER COSTRUZIONE - AGG. DENOMINAZIONE MET. IN RIQUALIFICA	RIGHI A.	BATTISTI	LUMINARI
2	22/07/2019	EMISSIONE PER COSTRUZIONE	RIGHI A.	BATTISTI	LUMINARI
1	11/02/2019	AGGIORNAMENTO TRACCIATO DA P343 A V353	RIGHI A.	BATTISTI	LUMINARI
0	30/11/2018	EMISSIONE PER APPALTO	RIGHI A.	BATTISTI	LUMINARI

Proprietario: snam — Progettista: COMIS

Disegno: P-AOL-20156

Impianto: MET. (4500230) PIEVE DI SOLIGO-S.POLO DI PIAVE - SALGAREDA

Variante: MET. VAZZOLA-SALGAREDA DN 300 (12") - DP 75 bar

Revisione 4

Comm. NR/16091/R-L01

Cod.tec. 20156

PLANIMETRIA CATASTALE CON AREE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Scala 1:2000